Республика Ингушетия
Администрация муниципального образования «Городской округ город Магас»

Проспект Идриса Зязикова, 2,
город Магас, 386001,
тел.: +7 (8734) 55-12-33, факс: 55-12-33
e-mail: magas.adm@mail.ru

ГIалгIай Республика
«Магас пхье пхьен округ» яхача муниципальни округа Администраци

Заьзикнаькъан Идриса цIерагIа
проспект, 2, Магас пхье
тел.: +7 (8734) 55-12-33, факс: 55-12-33
e-mail: magas.adm@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» сентября 2024г. № 122

г. Магас

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ г. Магас»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,от 22.07.2008 N 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктом 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», законом Республики Ингушетия от 4 декабря 2002 года № 52 –РЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городской округ г. Магас», активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация МО «Городской округ город Магас» постановляет:

1.Утвердить Правила учета и содержания источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ г. Магас» (Приложение № 1)

2. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории муниципального образования «Городской округ г. Магас» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию

предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Магас **З.С. Орцханов**

Приложением № 1
к Постановлению
администрации
«Городской округ г. Магас»
«26» февраля 2024 г. № 122

Правила учёта и содержания
источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Городской округ г. Магас», предназначенных для целей пожаротушения

1. Общие положения

1.1.Наличие и исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения являются одним из решающих факторов, влияющих на успешное тушение пожара, спасение человеческих жизней и имущества.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение на территории муниципального образования включает в себя:

наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых может использоваться для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы (далее – источники противопожарного водоснабжения).

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация, в ведении которой они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения:

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения; систематическим контролем за состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу;

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения (не требуется заключение договора водопользования), бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.

2.3. Пожарные гидранты, расположенные на территории МО «Городской округ г. Магас» и организаций должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

2.4. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, расположенных на территории МО «Городской округ г. Магас» и организаций, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

2.5. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена.

2.6. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), должен сообщать в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивать установку знаков, обозначающих направление объезда или устраивать переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

2.8. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.9. Использование для хозяйственных и производственных целей запасы воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.

3. Обязанности организаций, имеющих на балансе источники противопожарного водоснабжения

3.1. Руководитель организации, имеющей на балансе источники противопожарного водоснабжения, обязан:

при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должен соблюдать проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем;

извещать подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации;

обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в ведении организации и организовывать проведение их проверок в части водоотдачи не реже

2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

обеспечивать надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов, подъездов к зданиям, сооружениям, строениям, пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения;

проводить ремонт пожарных гидрантов в течение суток с момента обнаружения неисправности;

уведомлять подразделения пожарной охраны об окончании ремонта гидранта; вести учетные карточки на пожарные гидранты, в которых указывается их номер, адрес, дата установки и все виды произведенных работ по обслуживанию.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования «Городской округ г. Магас» и обязательны для исполнения всеми организациями, имеющими на балансе источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, и определяют порядок организации проведения работ по контролю за состоянием систем наружного противопожарного водоснабжения, а также взаимодействия со службами, ответственными за его эксплуатацию.

4.2. К источникам противопожарного водоснабжения могут предъявляться дополнительные требования, не предусмотренные настоящими Правилами, предусмотренные законодательством Российской Федерации