Республика Ингушетия
Администрация муниципального образования «Городской округ город Магас»

Проспект Идриса Зязикова, 2,
город Магас, 386001,
тел.: +7 (8734) 55-12-33, факс: 55-12-33
e-mail: magas.adm@mail.ru

ГIалгIай Республика
«Магас пхье пхьен округ» яхача муниципальни округа Администраци

Заьзикнаькъан Идриса цIерагIа
проспект, 2, Магас пхье
тел.: +7 (8734) 55-12-33, факс: 55-12-33
e-mail: magas.adm@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2026г. № 49

г. Магас

«О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории МО г. Магас

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ город Магас», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории МО «Городской округ город Магас», администрация МО «Городской округ город Магас» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения расположенных на территории МО «Городской округ город Магас».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Городской округ город Магас» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения (опубликования) на официальном сайте администрации МО «Городской округ город Магас».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Магас **М.М. Темурзиев**

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Магас
от «23» марта 2026г. № 49

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Городской округ город Магас»

1. Общие положения противопожарного водоснабжения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории МО «Городской округ город Магас» и обязательны для исполнения всеми абонентами, использующими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности.

2.3. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.

2.4. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями

Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

При проверке приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения (водонапорных башен) проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к источнику;
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

При проверке естественных пожарных источников проверяется:

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов), возможность забора воды.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы города Магас создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители администрации г. Магас, представители пожарно- спасательной службы., по согласованию приглашаются представители Госпожнадзора

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- наличие насосов - повысителей, их состояние;
- строительства новых водоемов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1 Проведение капитального ремонта или замены водоисточника, его сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водоисточника после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.5. После реконструкции водоисточника производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.